



Burmistrz Miasta Żary

Urząd Miejski w Żarach

Pl. Rynek 1-5; 68-200 Żary  
tel. + 48 (68) 4708300, fax. + 48 (68) 4708386  
[www.zary.pl/miasto@um.zary.pl](http://www.zary.pl/miasto@um.zary.pl)

Żary, 04.09.2018

Szanowni wykonawcy biorący  
udział w niniejszym postępowaniu

nasz znak: WZP.271.1.24.2018

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kontynuacja robót dotycząca uzbrojenia strefy inwestycyjnej LOTNisko w Żarach” realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Nawiązując do zadania inwestycyjnego pn.: „Kontynuacja robót dotycząca uzbrojenia strefy inwestycyjnej LOTNisko w Żarach” realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” ogłoszonego dnia 23.08.2018 składamy zapytania dotyczące: wykonania nawierzchni dróg i ścieżek rowerowych na dz. nr 2/18, 2/32, 2/33, 2/75, 2/62, 472/3, 1 Obręb nr 0001 ww postępowania;

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykończenia nawierzchni drogowej z bitumicznej na beton wałowany RCC, C30/37, klasy technicznej L, kategorii ruchu KR 4 i obciążenia 115kN/oś przy projektowanej prędkości 30 km?

Gdzie podstawą będzie przedstawienie i zatwierdzenie odpowiedniego projektu zamiennego.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykończenia nawierzchni ścieżki rowerowej z bitumicznej na beton wałowany RCC, C30/37 kategorii ruchu KR 1?

Gdzie podstawą będzie przedstawienie i zatwierdzenie odpowiedniego projektu zamiennego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiałów i technologii proponowanych przez Wykonawcę w pytaniu 1 i 2 w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w SIWZ.

II. Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem  
**BURMISTRZ**  
*Danuta Madej*

SPRAWĘ PROWADZI:

Anna Lemańska (inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych)  
tel.: +48 (68) 470 8281; fax.: + 48 (68) 470 83 90  
e – mail: [anna.lemanska@um.zary.pl](mailto:anna.lemanska@um.zary.pl)

*Anna Lemańska*

