



Burmistrz Miasta Żary

Żary, dnia 13.11.2020r.

Pan Aleksander Słowikowski
Radny Rady Miejskiej w Żarach

ORM.0003.42.2020

Dotyczy: neutralizacji fetoru z kanalizacji sanitarnej

W związku z otrzymaną Interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Żarach Pana Aleksandra Słowikowskiego w sprawie *neutralizacji fetoru z kanalizacji na ulicy Szpitalnej i Żagańskiej* w załączeniu przedstawiamy odpowiedź Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach dot. przedmiotowej interpelacji.

z up. BURMISTRZA

Paweł Fatniski
Za BURMISTRZA

~~Z-ca Naczelnika
Wydziału Inżynierii Technicznej
i Ochrony Środowiska~~

Daniel Babula





ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŻARACH

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Sp. z o.o.

68-200 ŻARY, ul. Bohaterów Getta 9-11
tel. 68 479 46 10-11, fax 68 479 46 17
PKO BP S.A. 83 1020 5402 0000 0102 0000 0000
NIP: 925203304

Żary, dnia 10.11.2020r.

ZWIK Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 Żary
tel. (+48)(68) 479-46-10(11)
fax. (+48)(68) 479-46-12
e-mail: zwikzary@zwikzary.pl
http: www.zwikzary.pl

NIP: 925-203-33-04
REGON: 080015632
KRS: 0000323263
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
ul. Kościelna 6
Wysokość kapitału zakładowego
3 836 000 PLN
Nr konta: PKO BP S.A.
63 1020 5402 0000 0102 0000 0000
0439

Zarząd
Zdzisław Czekański - Prezes
Zarządu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Piastowska 1
tel. (+48)(68) 479-46-55

Wykonujemy usługi:
Pozbawianie
i uzdatnianie wody

Oprowadzanie ścieków

Usługi w zakresie robót
instalacyjnych, kanalizacyjnych

Urząd Miejski Żary

pl. Rynek 1-5

68-200 Żary

DI 2966/ 4421 / 2020

W nawiązaniu do treści Interpelacji z dnia 28.10.2020r, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowych w okolicach ulicy Szpitalnej są zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Spółki priorytetowe i podejmowane niezwłocznie.

Główną przyczyną uciążliwości zapachowych jest zagniwanie ścieków w rurociągu tłocznym przekazującym ścieki z dzielnicy Kunice do ul. Szpitalnej. Układ kanalizacji sanitarnej był projektowany na większy odbiór ścieków obejmujący skanalizowanie miejscowości Mirostowice Górne, Mirostowice Dolne, Stawnik i Łaz. Ze względu na wykreślenie przez Gminę Żary o statusie wiejskim z obszaru Aglomeracji Żarskiej miejscowości Mirostowice Górne, Stawnik oraz braku realizacji sieci w miejscowości Łaz, planowany odbiór ścieków jest wielokrotnie mniejszy od założeń projektowych. Powyższe powoduje zbyt długi czas przebywania ścieków w rurociągu oraz ich zagniwanie.

Spółka we współpracy z firmą Corol Sp. z o.o. z Poznania, wdraża system napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym na całej trasie przesyłowej. Ze względu na to, że rozwiązania stanowią innowacje w skali naszego kraju, system podlega ciągłym analizom i modyfikacjom. Obecnie Spółka oczekuje na pozwolenie na budowę elektroenergetycznej linii zasilającej celem podłączenia kolejnej kontenerowej stacji sprężarkowej do napowietrzania rurociągu tłocznego. Zwiększono również częstotliwość wymiany filtrów antyodorowych na studniach kanalizacyjnych w ul. Szpitalnej.

„Skuteczne” wyeliminowanie siarkowodoru z systemu kanalizacyjnego jest zadaniem, przed którym stoi wiele przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w całej Polsce. Jak wielokrotnie podnosiliśmy we wcześniejszej

korespondencji systemy i technologie pomagające eliminować to zjawisko są w Polsce dość młode i nie do końca dopracowane. Dlatego też ciężko znaleźć rozwiązanie techniczne dopasowane do warunków pracy sieci lokalnych. Obecnie trwają prace badawcze oraz testowane są technologie mające na celu zapobieganie zagniwaniu ścieków w kanalizacyjnych systemach ciśnieniowych. Spółka na bieżąco śledzi wyniki tych badań, wymienia doświadczenia z zakładami, które borykają się z podobnymi problemami, nasi pracownicy uczestniczą z sympozjach i konwersacjach naukowych dotyczących problematyki odorów w sieciach kanalizacyjnych.

W związku z powyższym prosimy o możliwość dokończenia rozpoczętych zadań inwestycyjnych, które pozwolą na pełną analizę skuteczności wdrożonych rozwiązań. W przypadku braku zadowalających efektów Spółka będzie podejmowała dalsze kroki w celu poprawy komfortu życia mieszkańców i przedsiębiorców z ul. Szpitalnej.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Czekalski

Do wiadomości:

- Adresat
- A/a