



**Burmistrz Miasta Żary**

**Urząd Miejski w Żarach**

Pl. Rynek 1-5; 68-200 Żary  
tel. + 48 (68) 4708300, fax. + 48 (68) 4708386  
[www.zary.pl](http://www.zary.pl) [miasto@um.zary.pl](mailto:miasto@um.zary.pl)

Żary, ..... 2021 -04- 22

**Szanowni wykonawcy biorący  
udział w niniejszym postępowaniu**

**nasz znak:** WZP.271.1.4.2021

**dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia na ul. Śląskiej na odcinku od ul. Smoczyka do Al. Wojska Polskiego

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wniosek I**

*„W opisie projektu wykonawczego pkt. 5.3 sterowanie oświetleniem ulicznym wskazano aby do cyfrowego programatora astronomicznego typu CPA zakupić i przekazać Inwestorowi pilot sterujący. Informujemy, że do w/w programatora piloty sterujące nie występują w ofercie producenta.”*

**Odpowiedź:**


Do wspomnianego zegara występuje pilot bezprzewodowy działający w podczerwieni o symbolu PS5RC.

Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób negatywnie nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

**Wniosek II**

**Pytanie 1**

*W dokumentacji projektowej klasa drogi opisana jest jako MB2, czy to jest błąd literowy i powinno być ME2 co i tak nie zmienia faktu, że w przypadku tej ulicy to dość sporo. Czy w związku z powyższym ma tak zostać ?*




**Odpowiedź:**

W punkcie 5.4. opisu technicznego poprawnie określono klasę drogi L. W określeniu klasy oświetleniowej jest pomyłka literowa: w miejscu MB2 powinno być ME4b.

**Pytanie 2**

Doświetlenie przejść dla pieszych, zostało wykonane z użyciem pojedynczych opraw według naszej wiedzy jest to niestety niezgodne z wytycznymi dotyczącymi oświetlenia przejść – Pytanie czy przeliczamy ponownie co wiąże się ze zmianą ilości opraw i projektu elektrycznego?



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa załączona do ogłoszenia o zamówieniu oprócz projektów budowlanego i wykonawczego zawiera opis zmian do tych projektów w wersji opisowej i graficznej, zgodnie z którymi należy wykonać roboty. Zamawiający na tym etapie zrezygnował z montażu doświetleń przejść dla pieszych.

**Pytanie 3**

W specyfikacji jest informacja że oprawy maja mieć certyfikat ENEC, co ogranicza dobór opraw występujących rynku. Proszę o informację czy mimo to oprawy muszą posiadać w/w certyfikat.

Odpowiedź:

Oprawy powinny posiadać certyfikat niezależnej instytucji typu ENC, DEKRA, potwierdzający deklarowane parametry techniczne opraw.

**Wniosek III**

*Pytanie 1*

*„Na odcinku od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wzdłuż siatki ogradzającej ogródki działkowe znajduje się znaczne obniżenie terenu. Proszę o informację na jakich rzędnych mają być posadowione fundamenty słupów oświetleniowych? W przypadku, gdy wykonawca będzie musiał dostosować się do projektu drogowego, to proszę o określenie w jaki sposób dowieźć się do ogrodzenia siatki?*

Odpowiedź:

Należy odnieść się do rzędnych projektowanej drogi. Projekt branży drogowej dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. Wg mapy różnica rzędnych przy granicy pasa drogowego wynosi ok. 30 cm, co ma zostać zagospodarowane zgodnie z przekrojem drogowym jako teren zielony.

*Pytanie 2*

*Na tym samym odcinku znajdują się różne nasadzenia (sumak, ligustra itp.)- proszę o informację, czy przewidziane są one do usunięcia, jeśli tak, to czy zakres robót obejmuje również nasadzenia zastępcze (jakie i w jakiej ilości)?*

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów z terenu inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie zieleni kolidującej z prowadzonymi robotami. Nasadzenia zastępcze będą przedmiotem innego zamówienia.

*Pytanie 3*

*Czy zamawiający przewiduje możliwość rozebrania kostki brukowej w celu ułożenia przepustów kablowych?”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozbierania kostki brukowej. Prace w częściach drogi utwardzonych kostką brukową należy wykonać przeciskiem.

**II. Zamawiający działając w trybie art. 284 ust. 3 ustawy pzp, przedłuża termin składania ofert, w związku z czym dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie:**

- 1)** zmiany terminów składania i otwarcia ofert, określonych w pkt 19.1 oraz w pkt 19.2 Rozdziału I SWZ - „Instrukcja dla Wykonawców”, w zakresie odpowiednio terminu:
  - składania ofert: zmiana z 26-04-2021 r. godz. 11:00 na **29-04-2021 r. godz. 11:00.**
  - otwarcia ofert: zmiana z 26-04-2021 r. godz. 12:00 na **29-04-2021 r. godz. 12:00.**
- 2)** zmiany terminu związania ofertą, określonego w pkt 20.1 Rozdziału I SWZ - „Instrukcja dla Wykonawców”:

- jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 25.05.2021 r. winno być: **Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 28.05.2021 r.**
- III. Jednocześnie zamawiający informuje, że zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
- IV. **Udzielone wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia stanowią jej integralną część.**

Z poważaniem

*[Signature]*  
Z up. Burmistrza  
**Ewa Nowak**  
Naczelnik Wydziału Zamówień  
Publicznych i Pozyskiwania  
Środków Pozabudżetowych

*[Signature]*  
Z up. Burmistrza  
**Rafał Fularski**  
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej  
i Ochrony Środowiska

SPRAWĘ PROWADZI:

Anna Lemańska (główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych)

tel.: +48 (68) 470 82 81; fax.: + 48 (68) 470 83 90

e – mail: [anna.lemanska@um.zary.pl](mailto:anna.lemanska@um.zary.pl)

*[Signature]*