



**BURMISTRZ MIASTA ŻARY**

**Wacław Maciuszonek**

*Otrzymują wszyscy  
uczestnicy niniejszego postępowania*

**Znak sprawy:** ZP.271.13.2011

**Data:** 2011-06-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Budowa boisk sportowych w ramach programu pt. „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Zwycięzców w Żarach**”.

W związku z wpływieniem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania j/w o poniższej treści:

... „Proszę o odpowiedź na pytanie:

Pytanie 1.

Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje boisko Orlik 2012.

**7.3.2. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej**

W projekcie przyjęto trawę syntetyczną o wysokości włókna 40 mm na podkładzie z maty elastycznej. Wypełnienie trawy granulatem EPDM z recyklingu.

**Wymogi dotyczące trawy syntetycznej**

1. Typ włókna: monofil
2. Wysokość trawy: 40 mm
3. Przepuszczalność dla wody: przepuszczalna
4. Skład chemiczny włókna: polietylen
5. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex
6. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m<sup>2</sup>
7. Kolor zielony

**Wypełnienie trawy:**

1. Typ – granulata EPDM z recyklingu (szary)
2. Kolor granulatu – szary
3. Norma zużycia: zalecana wysokość wypełnienia 20-26 mm

**Wymogi dotyczące maty elastycznej (absorbującej):**

- Typ – mata prefabrykowana PE (polietylenowa) z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu),
- Grubość – min. 12 mm
- Otwory drenażowe – powinny występować otwory zapewniające odpowiednio szybkie odprowadzenie wody opadowej,
- Odporność na rozrywanie – min. 0,15 MPa

Zgodnie z wytycznymi Zamawiający może wymagać:

Wysokość włókna min.40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

- Typ włókna: monofil
- Skład chemiczny włókna: polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m<sup>2</sup>

Proszę o zmodyfikowanie opisów w projekcie i dostosowanie ich do SIWZ dla danego postępowania i wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki”.

*Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Burmistrz Miasta Żary udziela następujących wyjaśnień:*

Podane w dokumentacji projektowej parametry nawierzchni syntetycznej boiska piłkarskiego nie są niezgodne z parametrami podanymi w typowej SIWZ dostępnej na stronie [www.orlik2012.pl](http://www.orlik2012.pl). Wysokość trawy mieści się w podanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zakresie, pozostałe parametry tj.: typ włókna, skład chemiczny włókna, ciężar włókna, gęstość trawy są identyczne. Pomimo powyższego stanowiska Zamawiający podczas prac nad SIWZ zwrócił się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o stanowisko w sprawie możliwości wprowadzenia zmian polegających na przeniesieniu do SIWZ wymagań wynikających z posiadanej dokumentacji projektowej i w konsekwencji otrzymał następujące stanowisko:

... „Jakikolwiek zmiany typowej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w treści:

a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2,

b) rozdziału 6, punkt 1 i 2,

mogą spowodować odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

Należy również podkreślić, iż zgodnie z rekomendacją CBA w roku 2011 przyjęto, że jedynym dozwolonym kryterium oceny ofert jest kryterium ceny.”

**Wobec powyższego odpowiadając na Państwa pytanie Zamawiający nie zmienił zapisów typowej SIWZ a więc Wykonawcy, którzy zaoferują nawierzchnie sztuczne o parametrach zgodnych z treścią SIWZ w pkt.: 2.1 i 2.2 – rozdziału 2 oraz dostarczą dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 rozdziału 6 SIWZ spełnią wymogi Zamawiającego i MSiT dotyczące oferowanych nawierzchni syntetycznych.**

**Niniejsze pismo stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jej integralną częścią.**

**Z poważaniem**

**BURMISTRZ**

*Wacław Maciuszonek*

Sprawę prowadzi:

Tomasz Marciniak - Inspektor WZPiR  
tel. (068) 470-83-75 / fax. (068) 470-83-90  
[tomasz.marciniak@um.zary.pl](mailto:tomasz.marciniak@um.zary.pl)

