



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

*Otrzymują wszyscy
uczestnicy niniejszego postępowania*

Znak sprawy: ZP.271.13.2011

Data: 2011-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „*Budowa boisk sportowych w ramach programu pt. „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Zwycięzców w Żarach*”.

W związku z wpływieniem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania j/w o poniższej treści:

... „ZAPYTANIE

Trawa syntetyczna do piłki nożnej:

1. SIWZ zawiera informacje dotycząca wypełnienia trawy mówiącą: „wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.” Natomiast projekt techniczny mówi o wypełnieniu granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym co jest nie zgodne z ministerialnym SIWZ. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i dodawanie jakichkolwiek elementów do SIWZ jest nie dozwolone i może grozić utrata środków finansowania projektu. Proszę o usunięcie tego zapisu z SIWZ.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego:

1. Zamawiający podaje w opisie technicznym parametry jakie powinna spełniać nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego. Zgodnie ze specyfikacją programu Orlik 2012 nawierzchnie muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14877 więc zamawiający nie może wymagać spełnienia tychże parametrów. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i dodawanie jakichkolwiek elementów do SIWZ jest nie dozwolone i może grozić utrata środków finansowania projektu. Proszę o usunięcie tego zapisu z projektu technicznego. Ponadto tabela zawiera parametry techniczne konkretnego produktu firmy Conica co jest nie zgodne z zasadami uczciwej konkurencji.
2. SIWZ oraz opis techniczny podaje technologie wykonania nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk, natomiast przedmiar podaje technologie EPDM. Proszę o potwierdzenie która metoda jest wymagana.

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Burmistrz Miasta Żary udziela następujących wyjaśnień:

Zamawiający informuje iż w dniu 13 czerwca 2011r. została udzielona odpowiedź dotycząca rozbieżności pomiędzy wymaganiami dotyczącymi nawierzchni syntetycznych, wynikającymi z dokumentacji projektowej a wymaganiami podanymi w SIWZ.

Wobec powyższego odpowiadając na Państwa pytania Zamawiający ponownie wyjaśnia iż w SIWZ dokonał jedynie dopuszczalnych zmian, zachowując zapisy typowej SIWZ opracowanej przez MSiT w stosunku do nawierzchni syntetycznych, **a więc Wykonawcy, którzy zaoferują nawierzchnie sztuczne o parametrach zgodnych z treścią SIWZ w pkt.: 2.1 i 2.2 – rozdziału 2 oraz dostarczą dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 rozdziału 6 SIWZ spełnią wymogi Zamawiającego i MSiT dotyczące oferowanych nawierzchni syntetycznych.**

Odpowiadając na pytanie nr 2 dot. technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej – Zamawiający wybrał wariant nr II wykonania nawierzchni, a więc nawierzchni typu NATRYSK zgodnie z pkt.2.2. SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jej integralną częścią.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Tomasz Marciniak - Inspektor WZPiR
tel. (068) 470-83-75 / fax. (068) 470-83-90
tomasz.marciniak@um.zary.pl

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonek