



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia 04.09.2012

Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania

nasz znak: ZP.271.15.2012

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza (ul. 9 – go Maja 8) w Żarach w ramach programu rządowego pn.: „Radosna szkoła”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy, który pismem z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni bezpiecznej z układanych płyt poliuretanowych o wymiarach 50 x 50 cm i grubości warstw dostosowanej do wysokości upadku, łączonych kołkami, z zachowaniem kolorystyki typowej dla programu „Radosna Szkoła” zamiast nawierzchni wylewanej? Nawierzchnie te posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające je do stosowania przez polskie normy. Ponadto nie są one gorsze od nawierzchni wylewanych, wręcz przeciwnie, w przypadku gdyby doszło do uszkodzenia mechanicznego położonej już nawierzchni, w przypadku nawierzchni układanej z kostek znacznie łatwiejsza jest wymiana uszkodzonych elementów niż zrywanie całej nawierzchni wylewanej.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) Burmistrz Miasta Żary (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie na budowanym placu zabaw nawierzchni z układanych płyt poliuretanowych o wymiarach 50 x 50 cm, gwarantującej optymalny poziom bezpieczeństwa i amortyzacji uderzenia, odpowiedni do krytycznej wysokości upadku (HIC) zaprojektowanych urządzeń zabawowych.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom, którzy zakupili Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąc integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem:

SPRAWĘ PROWADZI:

Tomasz Gembara – podinspektor WZPIIR

tel.: 68 470 83 73; fax.: 68 470 83 90

e – mail: tomasz.gembara@um.zary.pl

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek

