



## **BURMISTRZ MIASTA ŻARY**

**Wacław Maciuszonek**

Żary, dnia ..2.6...09... 2012.

**otrzymują wszyscy uczestnicy  
niniejszego postępowania**

**Znak sprawy: ZP.271.16.2012**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Żary”

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pisma, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie j/w o następującej treści:

„Zwracam się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia /uściślenia wytycznych zamieszczonych w SIWZ przedmiotowego przetargu, w szczególności odnośnie:

### **1. WYKONANIA NOWYCH WIAT**

- czy konieczne jest stosowanie kosza ze stali nierdzewnej, skoro ma być polakierowany proszkowo – kosz ze stali ocynkowanej ogniowo byłby zupełnie wystarczający a znacznie tańszy?
- jakie wymagania powinny spełniać fundamenty prefabrykowane, do których mają być mocowane wiaty?
- czy w sytuacji, gdy jest podłoże gruntowe (przystanek nr 2,8,9 i 13), należy wykonać utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej (jeśli tak o jakich parametrach)?
- czy jest możliwe przesunięcie wiaty w obrębie przystanku nr 1, celem uniknięcia ewentualnej kolizji z linia energetyczną- na podstawie mapy geodezyjnej terenu?
- w jaki sposób ma zostać odtworzona nawierzchnia z płyt betonowych ( w przypadku wiaty nr 1) – poprzez zalanie miejsc montażu wylewką betonową / ułożenie kostki /etc?

### **2. ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH PRYZSTANKÓW**

- z czego są wykonane przystanki nr 4 i 5, przeznaczone do rozbiórki?
- czy , jeśli fundamenty starych wiat są w dobrym stanie technicznym, można je wykorzystać do kotwienia wiat nowych?

### **3. DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ**

- czym jest lista wiat do naprawy - czy prace z tym związane należą do zadań wykonawcy przedmiotowego przetargu?”

Burmistrz Miasta Żary na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm./ udziela następujących wyjaśnień:

ad. 1.

- Zamawiający zmienia wymagania, dotyczące koszy na śmieci z „koszy ze stali nierdzewnej” na „ kosze ze stali ocynkowanej ogniowo”
- Fundamenty jako punktowe elementy prefabrykowane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych i warunków w jakich będą pracowały.
- W miejscach gdzie podłoże jest gruntowe nie należy wykonywać utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej. Zgodnie z zapisami SIWZ, obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie **istniejącej** nawierzchni po pracach montażowych.



- Możliwe jest przesunięcie wiaty w obrębie przystanku nr 1 tylko pod warunkiem zachowania skrajni poziomej minimum 0,5 m od krawędzi jezdni.
- Nawierzchnia (w przypadku wiaty nr 1) ma być odtworzona poprzez wylewkę betonową.  
ad.2.
- wiaty przystankowe 4 i 5 wykonane są z blachy i blaszanych profili zamkniętych, siedzisko ławki – z listew drewnianych;
- Zamawiający nie posiada wiedzy na temat konstrukcji istniejących fundamentów, w związku z powyższym należy przyjąć wykonanie nowych fundamentów.  
ad.3
- zawarta w dokumentacji fotograficznej (rozdział V SIWZ) lista 'wiaty do naprawy' nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy j/w zmienia treść SIWZ:

1. w załączniku nr 2 do umowy (rozdział IV SIWZ) w zakresie zmiany wymagań, dotyczących koszy na śmieci, w które winny być wyposażone wiaty, poprzez zmianę **materiału koszy ze stali nierdzewnej na stal ocynkowaną ogniowo.**
2. w zakresie przedłużenia:
  - terminu składania ofert z **dnia 28.09.2012 na dzień 02.10.2012** oraz
  - terminu otwarcia ofert z **dnia 28.09.2012 na dzień 02.10.2012.**przy jednoczesnym pozostawieniu godzin składania i otwarcia ofert.
3. w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia z **dnia 15.11.2012 na dzień 23.11.2012**

Niniejsze pismo stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jej integralną częścią. Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy j/w wyjaśnienia wraz ze zmianą treści SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom, którzy wykupili SIWZ.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
*Wacław Maciuszonek*

SPRAWĘ PROWADZI:

Anna Lemańska – Inspektor ZP  
Tel./fax.: (68) 470 83 90  
e – mail: [anna.lemanska@um.zary.pl](mailto:anna.lemanska@um.zary.pl)