



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia 09. 04. 2013

Wykonawcy

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

nasz znak: ZP.271.9.2013

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Żagańskiej I Bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi”

W związku z wnioskiem (Nr 3) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 3 przekazany zamawiającemu e - mailem 5 kwietnia 2013 r.

Treść zapytania:

„ (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących SIWZ do przetargu jw.

1. Prosimy o określenie parametrów (długość) istniejącego mostu i przepustów do przebudowy w ciągu ul. ul. Żurawia, Nadrzecznej i Zielonej.
2. Czy teren objęty planowaną inwestycją posiada obecnie sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji sanitarnej, czy też być może sieć ogólnospławna.”

Odpowiedź:

Ad. 1 Ul. Żurawia:

Most ramowy w ciągu kanału prostokątnego. Płyta pomostowa żelbetowa, przyczółki betonowe. W świetle przepływu wód są usytuowane rury ochronne sieci telekomunikacyjnych, energetycznych.

Światło budowli 2,45m, długość 9,5m

Ul. Zielona, Nadrzeczna:

Kanał prostokątny z ceglanyimi ścianami oporowymi i dnem z uformowaną kinetą kolistą w osi ciek. Przykryty płytami żelbetowymi.

Światło budowli 2,4x1,4m.

Ad. 2 Teren objęty planowaną inwestycją posiada odrębne sieci dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytania wykonawcy wraz z wyjaśnieniami zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazane wykonawcom, którzy zakupili specyfikację istotnych warunków zamówienia. Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem:

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek

SPRAWĘ PROWADZI:

Tomasz Gembara (podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych)

tel.: 68 470 83 73; fax.: 68 470 83 90

e – mail: tomasz.gembara@um.zary.pl

1

