



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia 21. 06. 2013

**otrzymują wszyscy uczestnicy
niniejszego postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.17.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lubelskiej w Żarach”

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80x80x3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwzłowej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony. System piłkochwyków posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.”

, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami), udzielam następujących wyjaśnień:

Szczegółowy opis sposobu wykonania piłkochwyków został dokonany w dokumentacji projektowej: Projekt budowlany TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu – branża budowlana. Zarówno opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny (pkt 8.4), jak i rysunek B4 w/w dokumentacji wskazują na stalowe słupy piłkochwyków.

Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów aluminiowych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazane wykonawcom, którzy zakupili specyfikację istotnych warunków zamówienia. Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Anna Lemańska – Inspektor Referatu ZP
tel./fax.: (68) 470 83 90
e – mail: anna.lemanska@um.zary.pl

BURMISTRZ
Wacław Maciuszonek

