



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia 25. 02. 2014

**OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY
NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

nasz znak: ZP.271.3.2014

dotyczy: postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ulic: Lubelskiej, Męczenników Oświęcimskich, Zamojskiej, Chełmskiej w Żarach”

W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Wniosek nr 1** przekazany zamawiającemu drogą elektroniczną w dniu 21 lutego 2014 r.

Treść zapytania:

„W związku z chęcią przystąpienia do ww. przetargu prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL7001 ?
2. Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne ? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod ?
3. Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości diod – w % ? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych o kolorze RAL7001.

ad. 2. – 3. Zamawiający nie określa priorytetowych parametrów technicznych, podkreślając jednocześnie, że parametry techniczne nie mogą być gorsze od zaprojektowanych (wskazanych) w dokumentacji technicznej. Zgodnie z ust. 3 pkt. 11) rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „W przypadku, gdy w projekcie lub przedmiarze robót zostały wskazane znaki towarowe (marki) patenty lub pochodzenie (producent) urządzeń (materiałów), zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń (materiałów) równoważnych wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie: a) gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, b) zapewniały zamontowanie urządzeń i materiałów o parametrach technicznych nie gorszych od zaprojektowanych (wskazanych) pierwotnie.”



2. **Wniosek nr 2** przekazany zamawiającemu drogą elektroniczną w dniu 24 lutego 2014 r.

Treść zapytania:

„Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej, proszę o informację, jakie są referencyjne oprawy oświetleniowe, czy są to SGS 104 czy TECEO1 24L 55W ?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

W ramach realizowanego przedmiotu zamówienia należy zastosować oprawy oświetleniowe typu TECEO 1 24 LED 55 W lub równoważne.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazane wykonawcom, którzy zakupili specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto zostaną one zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem:

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek

SPRAWĘ PROWADZI:

Tomasz Gembara (podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych)

tel.: + 48 (68) 470 83 73; fax.: + 48 (68) 470 83 90

e – mail: tomasz.gembara@um.zary.pl

