



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia 04.03.2014

**OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY
NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

nasz znak: ZP.271.3.2014

dotyczy: postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ulic: Lubelskiej, Męczenników Oświęcimskich, Zamojskiej, Chełmskiej w Żarach”

W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Wniosek nr 3** przekazany zamawiającemu drogą elektroniczną w dniu 27 lutego 2014 r.

Treść zapytania:

„Jako uczestnik w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego ulic: Lubelskiej, Męczenników Oświęcimskich, Zamojskiej, Chełmskiej w Żarach” zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ zamówienia.

1. **Termin realizacji zamówienia.** Czy data 30.06.2014r. jest terminem nieprzekraczalnym? Czy Inwestor wydłuży okres realizacji zamówienia w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy?
2. **Koszty zajęcia pasa drogowego.** Prosimy o załączenie wykazu właścicieli działek objętych opracowaniem w celu wyliczenia kosztów zajęcia pasa drogowego. Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego na działkach będących jego własnością.
3. **Rozliczenie robót zaniechanych.** Według § 5 ust. 5 Umowy roboty zaniechane zostaną wyliczone kosztorysem rozliczeniowym na podstawie średnich cen materiałów i sprzętu z informatora „Sekocenbud” za IV kw. 2013r. Z uwagi na mogące wystąpić różnice w cenach jednostkowych przyjętych do oferty a wyliczonych wg. danych „Sekocenbud” proponujemy przyjęcie zasady, że rozliczenie robót zaniechanych nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym.
4. **Uziemienia słupów.** Z części opisowej projektu wynika iż oporność uziemienia słupów wynosi do 5Ω, natomiast na schemacie i mapie wartość uziemienia wynosi do 30Ω. Proszę o podanie jednoznacznej wartości oporności uziemienia.”



Wyjaśnienia zamawiającego:

ad. 1. Wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. do 30 czerwca 2014 r., jest terminem nieprzekraczalnym.

ad. 2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie na działkach, których właścicielem jest Gmina Żary o statusie miejskim. Zamawiający nie będzie naliczał (pobierał) opłat za zajęcie pasa drogowego.

ad. 3. Zamawiający nie zmienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposobu rozliczenia robót zaniechanych.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że wartość uziemienia końcowych słupów oświetleniowych oraz szafki sterująco – rozdzielczej powinna wynosić poniżej 30om. W opisie technicznym dokumentacji projektowej omyłkowo wpisano wartość uziemienia poniżej 5om. Jednocześnie zgodnie z normą SEP-E-0001 warunek wypadkowej wartości uziemienia w okręgu o średnicy 300m powinien wynosić poniżej 5om, co w przypadku rozpatrywanego projektu przy założeniu uziemienia końcowych słupów oświetleniowych oraz szafki sterująco - rozdzielczej poniżej 30om będzie spełnione.

2. **Wniosek nr 4** przekazany zamawiającemu drogą elektroniczną w dniu 27 lutego 2014 r.

Treść zapytania:

„Proszę o przesłanie schematu szafki oświetlenia drogowego w celu jej wyceny, ponieważ w specyfikacji nie jest załączony ten schemat”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że schemat projektowanej szafki pomiarowo – sterująco – rozdzielczej przedstawiono w projekcie budowlanym i wykonawczym na rysunku nr 2 pn.: „Schemat zasilania” (strona nr 25). Stanowi on część specyfikacji istotnych warunków zamówienia udostępnionej na stronie internetowej zamawiającego (folder: *projekt budowlano – wykonawczy*, plik: *25.pdf*).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazane wykonawcom, którzy zakupili specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto zostaną one zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem:

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek

SPRAWĘ PROWADZI:

Tomasz Gembara (podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych)

tel.: + 48 (68) 470 83 73; fax.: + 48 (68) 470 83 90

e – mail: tomasz.gembara@um.zary.pl

