



**Burmistrz Miasta Żary**

**URZĄD MIEJSKI W ŻARACH**

pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary  
tel. 68 4708300, fax. 68 4708386  
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Żary, dnia **23. 03. 2015** .....

**Szanowni wykonawcy biorący  
udział w niniejszym postępowaniu**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

**nasz znak:** ZP.271.3.2015

**dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Podwale i ul. Buczka w Żarach”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Wniosek nr 1** przekazany zamawiającemu e-mailem w dniu 19 marca 2015 r.

Treść zapytania:

„1) Proszę o dokładne wskazanie (opis) na czym ma polegać 'Renowacja nawierzchni historycznej z kostki kamiennej' brak zapisu w projekcie oraz SST.

2) Proszę o dokładne wskazanie (opis) na czym ma polegać 'Renowacja nawierzchni historycznej z cegły klinkierowej' brak zapisu w projekcie oraz SST.

Brak informacji uniemożliwi prawidłową wycenę.

3) Proszę o wskazanie jakiego typu należy zastosować kostkę betonową oraz jakiego koloru w przedmiarze jest mowa o kostce typu Behaton gr 8 cm kolor szary w ilości 1058 m<sup>2</sup>, kostka betonowa behaton gr 6 cm szara 229 m<sup>2</sup>, a w projekcie wskazana jest kostka: typ atena gr 8 cm kolor grafit, kostka Holland gr 8 cm szara oraz antracyt. Proszę o wskazanie właściwych ilości oraz rodzaju (typu) kostki jaką należy zastosować przy budowie nawierzchni.

4) Proszę o wskazanie wg przedmiaru pozycja „Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.7m -21 szt, rodzaju, wysokości sadzonek jakie należy dostarczyć i nasadzić – brak informacji w SST oraz projekcie.

5) W pozycji w przedmiarze Wykonanie trawników z rolki na gruncie kat. I-II z nawożeniem i pielęgnacją -778 m<sup>2</sup>, proszę o wskazanie okresu pielęgnacji trawnika – brak informacji w projekcie i SST."

Wyjaśnienia zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, że renowacja nawierzchni historycznej z kostki kamiennej polega na rozbiórce nawierzchni, wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej.

Ad. 2 Zamawiający wyjaśnia, że renowacja nawierzchni historycznej z cegły klinkierowej polega na rozbiórce nawierzchni, wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu cegły klinkierowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Ad. 3 Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania należy wykonać nawierzchnię z kostki:

- nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej typ holland gr 8 cm kolor szary – 940,86m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej typ holland gr 8 cm kolor antracyt –118,10 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z kostki granitowej 8/10 cm – 420,65 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z kostki betonowej typ atena gr 8 cm kolor grafit – 229,5 m<sup>2</sup>,

Ad. 4 Zamawiający wyjaśnia, iż przewidziano sadzonki krzewów liściastych o wysokości 100-120 cm.

Ad. 5 Zamawiający informuje, iż okres pielęgnacji trawnika powinien wynosić tyle ile wynosi gwarancja lub rękojmia na całe zadanie.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający, uznając za zasadne udzielenie odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19 marca 2015 r., przedłuża termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 30 marca br. godz. 09<sup>45</sup>.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1. Rozdział I ust. 3 pkt 15) otrzymuje następujące brzmienie:

„15) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego, opieczątowana pieczętą firmową wykonawcy i posiadać oznaczenia: <<Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn: „**Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Podwale i ul. Buczka w Żarach**” nie otwierać przed **30.03.2015 r. godz. 10<sup>00</sup>>>.”**

2. Rozdział I ust. 17 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Termin składania ofert upływa dnia **30 marca 2015 r. o godz. 09<sup>45</sup>”.**

3. Rozdział I ust. 20 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **30 marca 2015 r. o godz. 10<sup>00</sup>** do siedziby Zamawiającego, pokój nr 26.”

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*Danuta Madej*

SPRAWĘ PROWADZI:

Elżbieta Warchoł

inspektor Wydziału Zamówień Publicznych  
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

tel.: 68 470 83 13; fax.: 68 470 83 90

e – mail: [elzbieta.warchol@um.zary.pl](mailto:elzbieta.warchol@um.zary.pl)