



Burmistrz Miasta Żary

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH

pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Żary, dnia28.08.2015.

**Szanowni wykonawcy biorący
udział w niniejszym postępowaniu**

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

nasz znak: ZP.271.14.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Żarach”

I. W związku z wnioskiem wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

„Czy Zamawiający zgadza się na zastosowania w tym projekcie ekologicznej betonowej kostki brukowej, oczyszczającej powietrze ze szkodliwych tlenków azotu (NOx), wykonanej w technologii wyrobów fotokatalitycznie aktywnych(np. TX Active®), która spełnia wymagania podane w SIWZ i dokumentacji projektowej dla tego zadania, oraz wymagania normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań”, posiada znak CE lub B, i jest legalnie dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski i UE zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonowej kostki brukowej wykonanej w technologii wyrobów fotokatalitycznych. Jednocześnie informuje, że produkt powinien spełniać wymagania obowiązujących norm posiadać certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania i obrotu na terenie Polski i UE. Jednocześnie produkt powinien spełniać wszystkie parametry opisane w SIWZ.

Pytanie 2.

„W Specyfikacji Technicznej (SST – D.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ) podany jest wymóg posiadania przez betonową kostkę brukową Aprobaty Technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania ważnej Aprobaty Technicznej dla betonowej kostki brukowej która ma być użyta w tym przetargu mimo obowiązywania normy PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie podtrzymuje wymogu posiadania Aprobaty Technicznej dla betonowej kostki brukowej.

II. Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Danuta Madej

SPRAWĘ PROWADZI:

Anna Lemańska
inspektor Wydziału Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
tel.68 470 82 81, fax.: 68 470 83 90
e – mail: anna.lemanska@um.zary.pl