



Burmistrz Miasta Żary

A/a

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH

Rynek 1-5 ; 68-200 Żary

tel. 68 4708300, fax. 68 4708386

www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Żary, dnia 19.12.2018 r.

Pan

Adrian Jaworski
Radny Rady Miejskiej w Żarach

ORM.0003.5.2018-2023

Dotyczy: interpelacja z dnia 10.12.2018 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przy pałacowego oraz odbudowa Domku Winnego przy Al. Jana Pawła II w Żarach” informuję co następuje:

1. Zgodnie z założeniami projektu budowlanego branży hydrotechnicznej odbudowy stawu w parku miejskim, wykonanym przez Pana Michała Wójciaka posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej (budownictwo hydrotechniczne), projektowany zbiornik bezodpływowy zasilany będzie wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej miejskiej.
2. Staw utrzymywany będzie w należytych stanie technicznym i sanitarnym przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach w ramach ryczałtowego wynagrodzenia na podstawie polecenia bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej w danym roku. Oprócz tego Gmina Żary o statusie miejskim będzie ponosiła koszty napełnienia stawu wodą oraz utrzymania właściwego poziomu wody. Szacuje się, że jednorazowy koszt napełnienia zbiornika wodą wyniesie: 1555 m^3 (pojemność zbiornika) \times 4,9572 zł (cena jednostkowa brutto za 1 m^3 wody) = 7708,47 zł.
Według obliczeń projektanta, wielkość parowania rocznego z wolnej powierzchni wody w stawie wyniesie 1884 m^3 /na rok, co wskazuje na to, że woda w stawie w ciągu roku zostanie wymieniona w całości. Szacowany koszt uzupełniania wody w skutek parowania wyniesie rocznie 9339,36 zł.
3. Planowana inwestycja nie wpłynie na ceny wody dla mieszkańców miasta.

Sprawę prowadzi:
Rafał Fularski
tel. 68 4708314

z up. BURMISTRZA
Rafał Fularski
Zako Burmistrza

