



Urząd Miejski Żary

Wydział Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska

pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Nasz znak: WIT.7021.11.2021.EM/4

Żary, dnia 31.03.2022 r.

TMG Tomasz Grześkowiak
Ul. Geodetów 43/7
65-339 Zielona Góra

Dotyczy.: **opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Zabezpieczenie sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Zielonogórskiej/Rondo Konstytucji 3 Maja poprzez zaprojektowanie systemu przelewów burzowych odprowadzających nadmiar wód opadowych i roztopowych do rzeki Żarki” – umowa nr WIT/41/2021 r. z dnia 08.09.2021 r.**

Stosownie do otrzymanego wniosku znak L.dz. 5/R/Z/2022 z dnia 28.02.2022 r. (data wpływu 02.03.2022 r.) oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi rozwiązaniami technicznymi w przedłożonym projekcie budowlanym, **opiniuję pozytywnie** projektowany sposób odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych z terenu w/w inwestycji do rzeki Żarki – wylot nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania terenu – rys. nr S-2) oraz częścią opisową, które stanowią integralną część niniejszego uzgodnienia.

Jednakże, mając na uwadze dobro realizacji powyższego zadania inwestycyjnego wnoszę o ponowną analizę i/lub poprawienie/uzupełnienie w dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej poniższych uwag:

- odcinek D1-D3 – ze względu na istniejący chodnik, przewidzieć wykonanie odcinka metodą bezwykopową, **jeżeli możliwe**,
- odcinek D4 – wpust – ze względu na istniejący chodnik oraz ścieżkę rowerową, przewidzieć wykonanie odcinka metodą bezwykopową,
- właz na płycie betonowej – przeanalizować możliwość zastosowania okrągłego włazu studziennego z systemowym zamkiem – analogicznie do już istniejącego,
- miejsce wymiany płyt betonowych (wylot nr 2 i 3) oraz miejsce utwardzenia kamieniem polnym (wylot nr 1) – uzupełnić na planszy projektu zagospodarowania terenu – rys. nr S-2,
- na odkrytym odcinku rzeki Żarki przewidzieć czyszczenie dna kanału.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Ewelina Mytyś - inspektor WIT UM Żary, tel. 068/470 83 68, e-mail: ewelina.mytyś@um.zary.pl

Z poważaniem

Zm. Inżyniera
Rafał Talarowski
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska