

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻARACH



68-200 Żary ul. Podchorążych 23A  
tel. (068) 470 62 58, fax (068) 470 62 59  
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/  
e-mail: psse.zary@sanepid.gov.pl  
NIP: 928-17-42-524



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻARACH

Żary, dnia 17.01.2023 r.

Znak HK.0443.1.1.3.2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

### Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Żary za okres od 1.01 - 31.12.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dokonał obszarowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągów publicznych zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz podmiotów zaopatrujących w wodę zlokalizowanych na terenie miast i gmin powiatu żarskiego.

Na terenie miasta Żary zapewniony jest dostęp do wody przeznaczonej do spożycia poprzez 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, objętych nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Podmiotem odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest jej producent, który ma na celu w taki sposób uzdatniać wodę, aby jej parametry były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Żary jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary. Średnia dobowo produkcja wody dostarczanej do odbiorców w 2022 r. wynosiła 5660 m<sup>3</sup>/d, liczba ludności zaopatrywanych w wodę do spożycia, pochodzącej z wodociągów publicznych wynosiła ogółem 36904. Mieszkańcy zaopatrywani w wodę pochodzącą z wodociągu publicznego nr 3 w Żarach – Kunice, z uwagi na modernizację stacji uzdatniania wody, podłączeni zostali do sieci wodociągowej wodociągu publicznego nr 1 w Żarach ul. Piastowska 1. Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdań z badań próbek wody prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów. Jakość wody w 2022 r. była monitorowana poprzez pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych zgodnie z rocznym harmonogramem, który został zatwierdzony przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Dokonując oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Żary w 2022 r. należy stwierdzić, że 100 % odbiorców korzystało z wody o właściwych parametrach mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W związku z tym nie zachodziła potrzeba prowadzenia postępowania administracyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻARACH

mgr inż. Dagmara Nerga

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Żarskiego Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary

2. Burmistrz Miasta Żary Rynek 1-5, 68-200 Żary

3. aa. HK

Sporządziła: A. Bożek

