



**Burmistrz Miasta
Żary**

Urząd Miejski w Żarach
Pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
tel. + 48 (68) 4708300, fax. + 48 (68) 4708386
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Żary, dnia 19.10.2023 r.

nasz znak: WZP.271.2.36.2023.JN

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Żary”

W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie j/w, Burmistrz Miasta Żary udziela następującej odpowiedzi:

Treść pytania

„1. Zamawiający zgodnie z wymaganiami zapisanymi w „Opis techniczny -BZ” wymaga od opraw:

6.	Materiał	Stop aluminium anodowany kolor srebrny
7.	Kolor	Srebrny

a) prosimy o dopuszczenie opraw wykonanych z odlew aluminium malowanych na kolor RAL 7035 (jasnoszary).

9.	Układ optyczny	soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV
----	----------------	--

b) Prosimy o dopuszczenie soczewek wykonanych z PC odpornego na działanie UV.

11.	Moc diod LED [W]	28W, 55W ,79W
12.	Strumień świetlny oprawy	4014 lm, 7449 lm , 9949lm
13.	Skuteczność świetlna	143,3lm/W, 135.4lm/W, 125.9lm/W

c) Prosimy o dopuszczenie opraw o mocach nie większych niż użyte w dokumentacji projektowej oraz o strumieniu niższym niż w dokumentacji projektowej spełniających wymagania określonej w dokumentacji projektowej klasy M5.”

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z Opiszem Technicznym pkt 2.10 „Parametry zastosowanych materiałów” w uwadze jest zapis, że „Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów opisanych w projekcie”.

SPRAWĘ PROWADZI:

Jolanta Nowakowska - inspektor
Wydział Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
tel. +48 (68) 470 83 90
e-mail: jolanta.nowakowska@um.zary.pl

INSPEKTOR

Jolanta Nowakowska
Wydział Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Z up. BURMISTRZA
Patryk Feliński
Z-ca BURMISTRZA