

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ OPINIA NR GK.6630.1.47.2019

Opis przedmiotu narady: **sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie terenu**

Zlokalizowanego: **Żary ul. Brzaskwiniowa działka: 823/3 obr. 1**

Wnioskodawca: TMG
Tomasz Grześkowiak
65-339 ZIELONA GÓRA
Geodetów 43/7

Inwestor: Gmina Żary o statusie miejskim
68-200 ŻARY
Rynek 1-5

Starosta Żarski na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach w dniu 2019-06-13 r. dokonał koordynacji dokumentacji projektowej w/w obiektu, z uwzględnieniem uwag i zaleceń osób uczestniczących w naradzie, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Zalecenia wynikające z przepisów prawa:

1. W przypadku, gdy usytuowanie projektowanych urządzeń naraża na zniszczenie znaki osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.J. DZ. U. z 2017 r. poz. 2101), , zobowiązuje się inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znaków na czas budowy. Czynności te powinny być wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub geodetę uprawnionego przed rozpoczęciem robót ziemnych.
2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
3. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. W przypadku natrafienia na sieci i urządzenia uzbrojenia terenu nienaniesione na mapie należy o tym fakcie powiadomić jednostkę branżową.
5. W czasie wykonywania robót inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowane ewentualne szkody i uszkodzenia sieci, które mogły by powstać na skutek prowadzonych prac.
6. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno -budowlanej.
7. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie koordynacji.
8. Należy uwzględniać uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branżowych.

SKŁAD OSOBOWY I STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe uczestnika narady, podpis
1	Urząd Miejski w Żarach	uzgodniono pismem z dnia 10.08.2019 r. oraz 26.05.2019 r. oraz 11.03.2019 r. - z uwagami	URZĄD MIEJSKI 68-200 ŻARY, pl. Rynek 1-5 Wydział Infrastruktury Technicznej ochrony Środowiska
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	uzgodniono bez uwag	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 68-200 ŻARY, ul. Bohaterów Getta 9-11 tel. 68 479 46 10 fax 68 479 46 12 PKO BP S.A. 01 1020 5402 0000 0102 0370 6439 NIP 9282033304
3	ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Żary	Uwagi do uzgodnienia zawarte w piśmie z dnia 13.06.2019 r.	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Żary Sektora Utrzymania Mł. Specjalista ds. Majątku Sieci Arkadiusz Szymański
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład w Gorzowie Wlkp., Gazownia w Żaganiu	bez uwag	Starosta Miasta Siedz. Instalacji Gazowych 13.06.2019
5	Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsługa Klienta, Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Zielonej Górze	POWIADOMIONO MAILEM NIE STAWIŁ SIĘ	
6	NETIA S.A.	uzgodniono bez uwag	Przedstawiciel Netia S.A. Sylwester Kępka
7			

z up. STAROSTY
M. Potarzyk
Małgorzata Potarzyk
Przewodnicząca
Narady Koordynacyjnej