



Urząd Miejski Żary

Wydział Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska

pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Nasz znak: WIT.7011.2.2019.EW

Żary, dnia 11.04.2019 r.

**PRACOWNIA PROJEKTÓW DROGOWYCH
INTROPLAN
Jan Piróg
ul. Gajowa 11e
55 – 095 Długoleka**

Dotyczy.: **opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Remont parkingu i zjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szymanowskiego” – umowa nr WIT/5/2019 r. z dnia 06.02.2019 r.**

Zgodnie z treścią §1 ust. 3 pkt.1) w związku z § 6 ust. 2 pkt.1) zawartej w dniu 06.02.2019 r., umowy nr WIT/5/2019, Wykonawca zobowiązany był do przedstawienia ponownej koncepcji w terminie **do dnia 08.04.2019 r.**, uwzględniającej uwagi zawarte w piśmie Zamawiającego z dnia 02.04.2019 r.

Wykonawca pismem z dnia 05.04.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.04.2019 r.) ponownie przedłożył Zamawiającemu poprawioną koncepcję dla inwestycji polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej **„Remont parkingu i zjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szymanowskiego”**.

Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2) umowy jw. opiniuje pozytywnie przedłożoną koncepcję. Jednocześnie, Zamawiający zwraca uwagę na:

1. Konieczność przeanalizowania zaprojektowanego spadku na kanalizacji deszczowej pomiędzy St1-Wp1 i St1-Wp2, który wynosi 10% (rys. 4 - profile odwodnienia).
2. Odwodnienie parkingu i zjazdu winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od zarządcy kanalizacji deszczowej oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Ponadto, zaprojektowany sposób odwodnienia winien również uzyskać uzgodnienie ze strony Zamawiającego.

Przypominamy, iż jako jednostka projektowa posiadająca stosowane uprawnienia, oświadczacie Państwo, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z posiadaną wiedzą, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.

Tym samym w przypadku wystąpienia nieścisłości lub błędów w opracowanej dokumentacji, które mogą się pojawić na etapie rzeczowej realizacji przedmiotowego zadania, będziecie Państwo zobowiązani do wyjaśniania wątpliwości zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 6) i 10), w związku z § 6 ust. 9 i 10 zawartej umowy jw..

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
Rafał Fularski
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Warchoł - inspektor WIT UM Żary
tel. 068/470 82 84,
e-mail: elzbieta.warchol@um.zary.pl