

### **Zmiany w dokumentacji oświetlenia drogowego ulicy Śląskiej w Żarach..**


Zgodnie z decyzją UM Żary, oświetlenie drogowe ulicy Śląskiej wykonane będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonać należy całą sieć oświetleniową zgodnie z projektem, bez słupów i opraw oświetlających przejścia dla pieszych. W pierwszym etapie całą sieć wykonać w taki sposób, aby w drugim etapie pozostało tylko ustawienie słupów wraz z fundamentami, montaż opraw oraz podłączenie do przygotowanej w pierwszym etapie sieci kablowej i uziomu.

W miejscu słupów oświetlenia przejść dla pieszych pozostawić w ziemi zapasy kabla. Dla słupów przelotowych nie mniejsze jak 4m, w postaci pętli, bez przecinania kabla. Na stanowiskach końcowych słupów oświetlenia przejść dla pieszych pozostawić zapasy kabla nie mniejsze jak 2m. Końce kabla zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci przy pomocy kapturków termokurczliwych odpowiednio dobranych do zewnętrznej średnicy kabla.

Do stanowiska słupa nr 356/1/14, końcowego w obwodzie nr 1, doprowadzić bednarkę uziemiającą i pozostawić w ziemi 1m zapasu. Uziemić słup nr 356/1/12.

Przed zasypaniem linii kablowej dokonać geodezyjnych pomiarów powykonawczych z dokładną lokalizacją stanowisk słupów oświetleniowych przejść dla pieszych. Pomiary geodezyjne załączyć do dokumentacji powykonawczej i przekazać Inwestorowi.

Opracował.



Wacław Obiński