



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia **14. 10. 2014**

**OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY
NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

nasz znak: ZP.271.20.2014

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Żagańskiej w Żarach”

W związku z wnioskiem wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Wniosek nr 1** przekazany zamawiającemu drogą elektroniczną w dniu 13 października 2014 r.

Treść zapytania:

„W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepszego modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepsze modyfikowane polimerami.

Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.

Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA. W załączeniu przesyłam opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym.”



Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza do produkcji mieszanek SMA użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo - polimerowym. Na etapie prowadzenia prac wykonawca zobowiązany będzie przedstawić odpowiednie aprobaty, opinie i uzyskać akceptację inwestora oraz inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazane wykonawcom, którzy zakupili specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto zostaną one zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem:

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonk

Otrzymują:

Według rozdzielnika

SPRAWĘ PROWADZI:

Tomasz Gembara (podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych)

tel.: + 48 (68) 470 83 73; fax.: + 48 (68) 470 83 90

e – mail: tomasz.gembara@um.zary.pl