



**Burmistrz Miasta Żary**

**Urząd Miejski w Żarach**

Pl. Rynek 1-5; 68-200 Żary  
tel. + 48 (68) 4708300, fax. + 48 (68) 4708386  
[www.zary.plmiasto@um.zary.pl](mailto:www.zary.plmiasto@um.zary.pl)

Żary, ...0.7.. 03,.. 2017....

**Szanowni wykonawcy biorący  
udział w niniejszym postępowaniu**

**nasz znak: WZP.271.1.7.2017**

**dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stadionu sportowego SYRENA wraz z infrastrukturą techniczną w Żarach przy ul. Leśnej, dz. nr 668/4, 668/5”**

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 4**

*„Zamawiający wskazał w dokumentacji j/n*

*4.2.2. Charakterystyka nawierzchni bieżni i zakoli lekkoatletycznych*

**PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA**

*Nawierzchnia sportowa typu pełny poliuretan „Full Pur” bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, grubość od 13 do 14,5 mm (w zaznaczonych na dokumentacji projektowej, sektorach rozbiegów do skoku w dal, rzutu oszczepem i rozbiegu do skoku w dal – o grubości 20mm, a w rowie z wodą grubości 25mm), nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. W każdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitą barwę w połączeniu z granulatem EPDM. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej światowej rangi. Powinna spełniać wymogi IAAF. Poszczególne warstwy muszą posiadać barwę pochodzącą od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Nie dopuszcza się stosowania komponentów z recyklingu w żadnej warstwie nawierzchni.*

*Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzięki swojej strukturze jest odpowiednio przyspojona do podbudowy, nie odrywa się od niej a jej wierzchnia warstwa użytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne i zapewnia przez wiele lat możliwość użytkowania obiektu bez potrzeby renowacji czy wymiany.*

*Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. Nie dopuszcza się zastosowania granulatu SBR i EPDM z recyklingu.*

*Projektowana nawierzchnia spełnia wymogi Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IAAF), normy DIN i EN 14 877-2014-02.*

*i potwierdził odpowiedziami z dnia 28.02.2017 o wymogu zastosowania nawierzchni typu” full pur” na bieżni lekkoatletycznej.*

*Jednocześnie w odpowiedziach z dnia 2.03.2017 r Zamawiający, w Naszej ocenie omyłkowo poinformował ,że „do wykonania dolnych warstw nawierzchni FUUL PUR dopuszcza wyłącznie granulaty SBR z produkcji pierwotnej”.*

*Powyższa zmiana wypełnienia spowoduje obniżenie jakości wykonanej nawierzchni poliuretanowej.*

*Prosimy o sprostowanie tej pisarskiej omyłki.”*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie udzielone Wykonawcom pismem znak WZP.271.1.7.2017 z dnia 02.03.2017 r., a dotyczące możliwości zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej do wykonania dolnych warstw nawierzchni FULL PUR.

Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania nawierzchni w technologii FULL PUR (wszystkie warstwy) dopuszcza wyłącznie granulaty EPDM z produkcji pierwotnej. Nie wyrażamy zgody na użycie granulatu EPDM z recyklingu. Nie wyrażamy zgody na użycie granulatu SBR przy wykonywaniu nawierzchni FULL PUR, zarówno w formie pierwotnej jak i z recyklingu.

**Pytanie nr 5**

*„Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię poliuretanową bieżni należy wykonać w kolorze niebieskim, zgodnie z DP.”*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnię poliuretanową bieżni należy wykonać w kolorze błękitnym/niebieskim, zgodnie z paletą kolorystyczną producenta. Próbkę koloru nawierzchni należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

**II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę ust. 15 pkt 12, ust. 16 pkt 2 oraz ust. 18 pkt 1 rozdziału I SIWZ - „INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)”, w zakresie odpowiednio terminu:**

- składania ofert: zmiana z 09-03-2017r. godz. 9:45 **na 14-03-2017r. godz. 11:45.**
- otwarcia ofert: zmiana z 09-03-2017r. godz. 10:00 **na 14-03-2017r. godz. 12:00.**

**III. Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy pzp zamawiający informuje, że w dniu 07 marca 2017r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**IV. Udzielone wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią jej integralną część.**

Z poważaniem

  
**BURMISTRZ**  
Danuta Madej

SPRAWĘ PROWADZI:

Anna Lemańska (inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych)  
tel.: +48 (68) 470 8281; fax.: + 48 (68) 470 83 90  
e – mail: [anna.lemanska@um.zary.pl](mailto:anna.lemanska@um.zary.pl)

